課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 1月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

12月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所･氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,895　m^3

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　124　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

1日1回の水質検査の結果

（令和　6 年 12 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.15	東大泉3－44－3	配水管末端
2	晴	○	○	0.15	杉本方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.15		
6	晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.15		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.20		
11	晴	○	○	0.20		
12	晴	○	○	0.20		
13	薄曇	○	○	0.25		
14	晴	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	曇/晴	○	○	0.25		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.25		
23	晴	○	○	0.25		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.20		
30	晴	○	○	0.25		
31	晴	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 12月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

11月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

Wondershare PDFelement

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,369　m³

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　118　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

１日１回の水質検査の結果

（令和　6 年 11 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴/曇	○	○	0.25	東大泉3－51-2	配水管末端
2	曇	○	○	0.25	大田方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.25		
4	晴	○	○	0.25		
5	晴	○	○	0.25		
6	曇	○	○	0.25		
7	晴	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.25		
9	晴	○	○	0.25		
10	薄曇	○	○	0.25		
11	曇/晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.25		
13	晴	○	○	0.25		
14	晴/曇	○	○	0.25		
15	雨/曇	○	○	0.25		
16	晴	○	○	0.25		
17	晴	○	○	0.25		
18	曇/晴	○	○	0.25		
19	晴	○	○	0.25		
20	曇	○	○	0.25		
21	雨/曇	○	○	0.25		
22	晴	○	○	0.25		
23	晴	○	○	0.25		
24	晴	○	○	0.25		
25	晴	○	○	0.25		
26	晴/曇	○	○	0.25		
27	曇/晴	○	○	0.25		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.25		
30	晴	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 11月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　印

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

10月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

Wondershare PDFelement

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,532　m^3

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　120　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

1日1回の水質検査の結果

（令和　6 年 10 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	薄曇	○	○	0.20	東大泉3－65-2	配水管末端
2	晴	○	○	0.20	吉村方　以下同じ	
3	雨/曇	○	○	0.20		
4	雨/曇	○	○	0.20		
5	雨	○	○	0.20		
6	曇	○	○	0.20		
7	曇/晴	○	○	0.20		
8	雨	○	○	0.20		
9	雨/薄曇	○	○	0.20		
10	薄曇/晴	○	○	0.20		
11	晴	○	○	0.20		
12	晴	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	晴	○	○	0.20		
15	晴	○	○	0.20		
16	曇	○	○	0.20		
17	薄曇	○	○	0.20		
18	雨/曇	○	○	0.20		
19	薄曇	○	○	0.20		
20	曇	○	○	0.20		
21	薄曇/晴	○	○	0.20		
22	薄曇/晴	○	○	0.20		
23	曇	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.20		
25	雨/曇	○	○	0.20		
26	曇	○	○	0.20		
27	晴/曇	○	○	0.20		
28	曇	○	○	0.20		
29	曇	○	○	0.20		
30	曇/晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 10月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

9月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

Wondershare PDFelement

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所･氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬

電　話　(3922) 5460

3　総配水量　10,175 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　116kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

１日１回の水質検査の結果

（令和　６ 年 ９ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇	○	○	0.25	東大泉3－14－7	配水管末端
2	晴	○	○	0.25	丸山方　以下同じ	
3	薄曇/雨	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.25		
5	晴	○	○	0.25		
6	薄曇/晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.25		
8	晴/曇	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.20		
11	晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	晴	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.15		
16	曇	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	薄曇/雨	○	○	0.20		
20	薄曇/晴	○	○	0.25		
21	曇	○	○	0.20		
22	雨/曇	○	○	0.20		
23	曇/晴	○	○	0.25		
24	薄曇	○	○	0.20		
25	曇	○	○	0.25		
26	曇/晴	○	○	0.25		
27	曇/雨	○	○	0.25		
28	曇	○	○	0.25		
29	曇	○	○	0.20		
30	雨/薄曇	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 9月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

8月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

Wondershare PDFelement

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所･氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,434　㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　119　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

1日1回の水質検査の結果

（令和　6 年 8 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3－32-3	配水管末端
2	薄曇/晴	○	○	0.20	説田方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.20		
6	曇/晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	薄曇	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.20		
11	晴	○	○	0.20		
12	晴	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	曇	○	○	0.30		
15	晴/薄曇	○	○	0.30		
16	雨	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	曇/晴	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	薄曇/晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.30		
22	薄曇	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.30		
24	薄曇	○	○	0.30		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	雨/晴	○	○	0.30		
28	曇	○	○	0.30		
29	曇/雨	○	○	0.30		
30	雨	○	○	0.30		
31	曇	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 8月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

7月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,528　㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　120　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

１日１回の水質検査の結果

（令和　６ 年 ７ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/雨	○	○	0.20	東大泉3－34－4	配水管末端
2	晴/曇	○	○	0.20	中澤方　以下同じ	
3	曇/晴	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.20		
6	曇	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	曇	○	○	0.20		
11	雨/曇	○	○	0.20		
12	雨	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	雨	○	○	0.20		
15	曇	○	○	0.20		
16	雨/曇	○	○	0.20		
17	曇	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	曇	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴/雨	○	○	0.20		
23	晴	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴/雨	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.20		
29	晴	○	○	0.20		
30	晴/曇	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 7月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

6月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬

電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,058 m^3

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　115kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　６ 年 ６ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.15	東大泉3－44－3	配水管末端
2	曇/雨	○	○	0.20	杉本方　以下同じ	
3	薄曇/雨	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.25		
6	薄曇/晴	○	○	0.25		
7	薄曇/晴	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.25		
9	曇	○	○	0.25		
10	曇	○	○	0.20		
11	晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.20		
13	曇/晴	○	○	0.20		
14	晴	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.25		
16	曇/晴	○	○	0.25		
17	晴/曇	○	○	0.25		
18	雨	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.25		
20	晴	○	○	0.20		
21	雨	○	○	0.25		
22	晴	○	○	0.25		
23	雨	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.25		
25	晴	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.25		
27	薄曇	○	○	0.20		
28	雨	○	○	0.25		
29	曇	○	○	0.20		
30	曇	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 6月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

5月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,354　㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　118　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

１日１回の水質検査の結果

（令和　6 年 5 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/雨	○	○	0.30	東大泉3－51-2	配水管末端
2	晴	○	○	0.30	大田方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.30		
4	晴	○	○	0.30		
5	晴	○	○	0.30		
6	曇	○	○	0.30		
7	雨/曇	○	○	0.30		
8	曇	○	○	0.30		
9	雨/晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.30		
12	晴	○	○	0.30		
13	雨/曇	○	○	0.30		
14	曇/晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	雨/晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	晴	○	○	0.30		
19	曇	○	○	0.30		
20	雨/薄曇	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	曇/晴	○	○	0.30		
24	晴	○	○	0.30		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	曇	○	○	0.30		
28	雨/曇	○	○	0.30		
29	晴	○	○	0.30		
30	薄曇	○	○	0.30		
31	雨/曇	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 5月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

4月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬

電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,061㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　114kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

１日１回の水質検査の結果

（令和　６ 年 ４ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/晴	○	○	0.20	東大泉3－66－2	配水管末端
2	晴	○	○	0.20	吉村方　以下同じ	
3	曇	○	○	0.20		
4	曇	○	○	0.15		
5	雨/曇	○	○	0.15		
6	曇	○	○	0.25		
7	晴	○	○	0.25		
8	薄曇	○	○	0.25		
9	雨	○	○	0.25		
10	晴	○	○	0.25		
11	晴	○	○	0.25		
12	曇/晴	○	○	0.25		
13	晴	○	○	0.25		
14	晴	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.25		
16	薄曇/晴	○	○	0.25		
17	薄曇	○	○	0.25		
18	曇	○	○	0.25		
19	晴	○	○	0.25		
20	晴	○	○	0.25		
21	曇	○	○	0.25		
22	雨/曇	○	○	0.25		
23	曇	○	○	0.25		
24	雨/曇	○	○	0.25		
25	晴	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.25		
27	曇	○	○	0.25		
28	晴	○	○	0.30		
29	晴	○	○	0.25		
30	曇	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 4月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

3月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬

電　話　(3922) 5460

3　総配水量　10,519 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　120kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

１日１回の水質検査の結果

（令和　６ 年 ３ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/晴	○	○	0.20	東大泉3-30-4	配水管末端
2	晴	○	○	0.25	渡辺方以下同じ	
3	晴	○	○	0.25		
4	晴	○	○	0.25		
5	曇	○	○	0.25		
6	雨/曇	○	○	0.30		
7	曇/晴	○	○	0.30		
8	曇/晴	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.30		
12	雨	○	○	0.30		
13	晴	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.30		
19	薄曇/晴	○	○	0.30		
20	晴/曇	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.35		
22	晴	○	○	0.35		
23	雨/晴	○	○	0.35		
24	曇	○	○	0.30		
25	雨/曇	○	○	0.25		
26	雨	○	○	0.30		
27	晴	○	○	0.30		
28	曇	○	○	0.30		
29	雨/晴	○	○	0.35		
30	晴	○	○	0.30		
31	晴	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 3月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　大 泉 名 水 会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

2月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

Wondershare PDFelement

記

1　施設名称　　大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 9,910㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　113kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare
PDFelement

1日1回の水質検査の結果

（令和　6 年 2 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.25	東大泉3－66－2	配水管末端
2	曇	○	○	0.25	吉村方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.25		
4	雨/曇	○	○	0.25		
5	曇/雪	○	○	0.25		
6	雨/曇	○	○	0.25		
7	晴	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.25		
9	晴	○	○	0.25		
10	晴	○	○	0.25		
11	晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.25		
13	晴	○	○	0.25		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	曇	○	○	0.30		
18	晴	○	○	0.30		
19	雨/曇	○	○	0.30		
20	曇/晴	○	○	0.30		
21	雨	○	○	0.25		
22	雨	○	○	0.25		
23	雨	○	○	0.25		
24	晴	○	○	0.25		
25	雨	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.25		
27	晴	○	○	0.25		
28	晴	○	○	0.25		
29	曇	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

Wondershare
PDFelement

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 6年 2月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

1月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　大泉名水会

2　日常の管理者
住所･氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,604　m^3

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　120　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

Wondershare PDFelement

１日１回の水質検査の結果

（令和　６ 年 １ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.25	東大泉3－14－7	配水管末端
2	晴/曇	○	○	0.10	丸山方　以下同じ	
3	曇	○	○	0.30		
4	曇/晴	○	○	0.25		
5	晴	○	○	0.30		
6	晴	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.30		
8	晴	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.25		
11	曇/晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.25		
13	晴/曇	○	○	0.25		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	晴	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.20		
20	曇	○	○	0.30		
21	雨	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.25		
23	曇/晴	○	○	0.25		
24	晴	○	○	0.25		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.25		
27	晴	○	○	0.25		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.25		
30	晴	○	○	0.25		
31	晴	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。