測 定 報 告 書

No. 42BB－0327－4

令和6年11月20日

危機管理室防災計画課　殿

計量証明事業登録長野一般・環境第31号
株式会社　科学技術開発センター
長野市大字北長池字南長池境 2058-3
TEL 026-263-2010　FAX 026-263-2012
測 定 責 任 者
溝 口 一 徳

令和6年11月15日　御依頼いただきました試料の測定結果について下記の通り報告致します。

試 料 名	井水				
採取場所	大泉名水会(2号・3号井戸混合処理水)　屋外水栓　練馬区東大泉3－38－13				
採 取 者	(株)日本分析				
採取日時	令和6年11月14日　10時55分		測定日時	令和6年11月19日　11時24分	
天　候	—	気　温	—	水　温	—

核　種	放射能濃度	検出下限値	単 位
放射性セシウム　Cs-134	不検出	1	Bq/kg
放射性セシウム　Cs-137	不検出	1	Bq/kg
以下余白			

注記)表中の放射能濃度は、試料採取日時に半減期補正した値

測定機器)・セイコー・イージーアンドジー社製SEG-EMS(ゲルマニウム半導体検出器システム)
・ORTEC製Ge半導体検出器 GEM25P4-70(検出器部)

備考　・測定方法:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる核種分析方法に準拠

・不検出とは検出下限値未満のことである。

・測定方法:水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月厚生労働省健康局水道課)準拠
・測定時間:3000秒
・判定:放射性セシウム濃度(Cs-134、Cs-137)の合計は、10Bq/kg未満であり、飲用基準に適合しています。

測　定　報　告　書

No.　41BB－1631－4

令和6年6月21日

危機管理室防災計画課　　殿

計量証明事業登録長野市般・環境第31号
株式会社　科学技術開発センター
長野市大字北長池字南長池境 2058-3
TEL 026-263-2010　FAX 026-263-2012

測　定　責　任　者
溝　口　一　徳

令和6年6月14日　御依頼いただきました試料の測定結果について下記の通り報告致します。

試　料　名	井水				
採取場所	大泉名水会（２号・３号井戸混合処理水）　屋外水栓　練馬区東大泉３－３８－１３				
採　取　者	（株）日本分析				
採取日時	令和6年6月13日　11時00分		測定日時	令和6年6月18日　15時06分	
天　　候	—	気　　温	—	水　　温	—

核　種	放射能濃度	検出下限値	単　位
放射性セシウム　Cs-134	不検出	1	Bq/kg
放射性セシウム　Cs-137	不検出	1	Bq/kg
以下余白			

注記）表中の放射能濃度は、試料採取日時に半減期補正した値

測定機器）・セイコー･イージーアンドジー社製SEG-EMS（ゲルマニウム半導体検出器システム）
・ORTEC製Ge半導体検出器 GEM25P4-70(検出器部)

備考　・測定方法：ゲルマニウム（Ge）半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる核種分析方法に準拠

・不検出とは検出下限値未満のことである。

・測定方法：水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月厚生労働省健康局水道課）準拠
・測定時間：3000秒
・判定：放射性セシウム濃度（Cs-134、Cs-137）の合計は、10Bq/kg未満であり、飲用基準に適合しています。