課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 1月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

12 月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,386㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　118kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和 7 年 12 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.3	東大泉3－32－4	配水管末端
2	薄曇/晴	○	○	0.35	鈴木方　以下同じ	
3	曇	○	○	0.25		
4	晴	○	○	0.25		
5	晴	○	○	0.3		
6	晴	○	○	0.3		
7	晴	○	○	0.3		
8	晴	○	○	0.3		
9	晴	○	○	0.25		
10	晴	○	○	0.3		
11	薄曇/晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.3		
13	薄曇	○	○	0.25		
14	雨/曇	○	○	0.3		
15	晴	○	○	0.3		
16	晴	○	○	0.25		
17	晴	○	○	0.3		
18	晴	○	○	0.3		
19	曇/晴	○	○	0.3		
20	曇	○	○	0.3		
21	雨	○	○	0.3		
22	薄曇/晴	○	○	0.3		
23	晴	○	○	0.25		
24	雨	○	○	0.3		
25	薄曇/雨	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.25		
27	晴	○	○	0.3		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.3		
30	晴	○	○	0.25		
31	曇	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 12月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

11月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量　9,837 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　112kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

（令和　7 年 11 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	薄曇	○	○	0.20	東大泉3-44-3	配水管末端
2	晴	○	○	0.25	杉本方以下同じ	
3	晴	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.25		
5	薄曇/晴	○	○	0.20		
6	曇	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	曇	○	○	0.25		
9	曇/雨	○	○	0.25		
10	晴	○	○	0.30		
11	薄曇	○	○	0.30		
12	晴	○	○	0.30		
13	曇	○	○	0.25		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	薄曇	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	薄曇/晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.25		
22	晴	○	○	0.25		
23	晴/曇	○	○	0.25		
24	晴	○	○	0.30		
25	曇/雨	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	晴/曇	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.30		
30	晴	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

受水槽　外観点検表

	総容量	槽数	材質	構造	設置場所
受水槽	290 m³	1 槽式	RC	地下式	屋外

	点検場所及び点検項目	【受水槽】判定	状況
構造等	点検・清掃が容易で衛生的な場所	良	
	排水槽などの影響	無	
	適正な容量	良	
	連通管の位置、受水口と揚水口の位置	良	
	マンホールの数・位置・大きさ・立ち上げ・防水・施錠など	良	
	上部配管スリーブ（揚水貫通部）の密閉・立ち上げ	良	
	吐水口空間・排水口空間の確保	良	
	オーバーフロー管・通気管の防虫網	良	
	外部から汚染されるような開口部	無	
	槽内及び槽上部に給水管以外の配管	無	
	クロスコネクション（他の配管設備との連結）	無	
維持管理	槽周辺部に槽内の水質を汚染させるような物を置いていないか	無	
	ポンプ室等の清掃・整備	良	
	槽内に錆・沈砂・油・異物・浮遊物・亀裂・水垢・塗装の剥がれなど	有	清掃処置 助言事項有り
	内部ステー（支柱）の状況	良	
	電極棒・フロートスイッチの状況	良	
	満減水警報装置の作動状況	良	
	給水ポンプの状況	良	
	ボールタップの状況	—	
	フート弁・サクションパイプの状況	良	
	槽内梯子の発錆・水垢・腐蝕の状況	良	

助言事項
・槽内天井部のコンクリートが経年劣化により剥離しています。
・槽内補修塗装実施しました。（アクアボンド・ブルー）

簡易水質検査（現場実施）

検査項目/測定場所等		基準	受水槽		給水栓末端
			―――		―――
清掃前	遊離残留塩素	0．1mg／l 以上	0．2		0．2
	※結合残留塩素	0．4mg／l 以上	―		―
	色　度	5度以下	5度以下		5度以下
	濁　度	2度以下	2度以下		2度以下
	臭　気	異常でないこと	異常なし		異常なし
	味	異常でないこと	異常なし		異常なし
清掃後	遊離残留塩素	0．2mg／l 以上	0．3		0．3
	※結合残留塩素	1．5mg／l 以上	―		―
	色　度	5度以下	5度以下		5度以下
	濁　度	2度以下	2度以下		2度以下
	臭　気	異常でないこと	異常なし		異常なし
	味	異常でないこと	異常なし		異常なし
検査方法		残留塩素	DPD法		
		色度・濁度	比色法・比濁法		
		臭気・味	官能検査		
検査実施者名		森田　美浩			

※結合残留塩素は、遊離残留塩素濃度が清掃前0．1mg／l 未満または、清掃後0．2mg／l の場合に測定する。

水質検査	
採水年月日	2025 年 10 月 26 日　（日曜）
採水場所	屋外給水栓
検査項目	9項目
検査結果	別添水質検査結果書のとおり

その他添付資料

1．飲料水貯水槽清掃作業従事者の腸内細菌検査成績表

2．受水槽・高置水槽の清掃前後の写真

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 11月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

10月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬

電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,816㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　123kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和 7 年 10 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/雨	○	○	0.25	東大泉3－51－2	配水管末端
2	晴	○	○	0.25	大田方　以下同じ	
3	薄曇	○	○	0.20		
4	曇/雨	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.25		
6	薄曇	○	○	0.25		
7	曇	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.25		
9	曇	○	○	0.20		
10	晴/薄曇	○	○	0.20		
11	雨/薄曇	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.25		
13	曇	○	○	0.25		
14	曇	○	○	0.25		
15	曇	○	○	0.20		
16	雨/曇	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	曇/雨	○	○	0.25		
20	雨/曇	○	○	0.25		
21	雨/曇	○	○	0.25		
22	雨	○	○	0.25		
23	薄曇	○	○	0.25		
24	曇/雨	○	○	0.25		
25	雨/曇	○	○	0.25		
26	雨	○	○	0.25		
27	晴	○	○	0.25		
28	晴	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.25		
30	晴	○	○	0.25		
31	曇	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 10月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

9月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,614 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　120kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　７ 年 ９ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3－65－10	配水管末端
2	晴	○	○	0.20	五十嵐方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.15		
4	雨/曇	○	○	0.20		
5	雨	○	○	0.20		
6	晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.15		
9	薄曇/晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.15		
11	晴/雨	○	○	0.15		
12	曇/雨	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.20		
14	曇	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.25		
16	曇/晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.25		
18	薄曇	○	○	0.25		
19	曇/晴	○	○	0.20		
20	曇	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.15		
23	晴	○	○	0.15		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.20		
27	曇/晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.20		
29	薄曇/晴	○	○	0.20		
30	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和7年 9月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

8月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量　11,046 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　126kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　7 年 8 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/雨	○	○	0.25	東大泉3-34-4	配水管末端
2	曇	○	○	0.20	中澤方以下同じ	
3	晴	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	薄曇/晴	○	○	0.20		
6	晴	○	○	0.20		
7	薄曇	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	雨	○	○	0.20		
11	雨･曇	○	○	0.20		
12	曇/雨	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.20		
14	薄曇/晴	○	○	0.20		
15	晴	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.20		
23	晴	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	薄曇	○	○	0.20		
29	晴	○	○	0.15		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 8月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

7月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量　11,027 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　125kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

（令和　7 年 7 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3-16-28	配水管末端
2	曇/晴	○	○	0.20	沖本方以下同じ	
3	薄曇/晴	○	○	0.25		
4	薄曇/晴	○	○	0.15		
5	薄曇/晴	○	○	0.20		
6	晴	○	○	0.20		
7	薄曇	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	薄曇/晴	○	○	0.20		
11	雨/曇	○	○	0.20		
12	曇	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.20		
14	薄曇/晴	○	○	0.20		
15	雨/薄曇	○	○	0.20		
16	雨/薄曇	○	○	0.20		
17	薄曇	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.25		
21	晴	○	○	0.25		
22	晴	○	○	0.25		
23	晴	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.20		
29	晴	○	○	0.15		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 7月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

6月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,543㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　120kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和 7 年 6 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.30	東大泉3－44－3	配水管末端
2	曇	○	○	0.30	杉本方　以下同じ	
3	雨	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.25		
5	晴	○	○	0.30		
6	晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.25		
8	曇	○	○	0.20		
9	曇/薄曇	○	○	0.20		
10	雨	○	○	0.20		
11	曇/雨	○	○	0.25		
12	薄曇	○	○	0.20		
13	曇	○	○	0.30		
14	曇	○	○	0.25		
15	曇	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.25		
17	晴	○	○	0.30		
18	晴	○	○	0.25		
19	晴	○	○	0.20		
20	曇/晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.20		
23	晴/曇	○	○	0.30		
24	雨/曇	○	○	0.30		
25	雨	○	○	0.20		
26	雨/薄曇	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.15		
28	晴	○	○	0.15		
29	晴	○	○	0.10		
30	晴	○	○	0.15		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 6月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

5月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量　10,673 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　121kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　7 年 5 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.30	東大泉3-44-3	配水管末端
2	雨/曇	○	○	0.25	杉本方以下同じ	
3	晴	○	○	0.25		
4	晴	○	○	0.30		
5	晴	○	○	0.30		
6	雨	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.30		
8	晴	○	○	0.30		
9	薄曇	○	○	0.30		
10	雨	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.30		
12	曇	○	○	0.25		
13	晴	○	○	0.30		
14	曇	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴/薄曇	○	○	0.30		
17	雨	○	○	0.30		
18	晴/曇	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.25		
22	晴	○	○	0.30		
23	薄曇	○	○	0.30		
24	曇	○	○	0.25		
25	曇	○	○	0.25		
26	薄曇	○	○	0.30		
27	薄曇	○	○	0.25		
28	曇/晴	○	○	0.25		
29	曇	○	○	0.30		
30	雨/曇	○	○	0.25		
31	曇/晴	○	○	0.25		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 5月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

4月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,550㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　120kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

（令和 7 年 4 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	雨	○	○	0.30	東大泉3－51－2	配水管末端
2	小雨	○	○	0.30	大田方　以下同じ	
3	雨	○	○	0.30		
4	晴	○	○	0.30		
5	晴	○	○	0.30		
6	曇	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.30		
8	晴	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	薄曇/晴	○	○	0.30		
11	曇/薄曇	○	○	0.30		
12	晴	○	○	0.30		
13	雨	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	薄曇/晴	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	曇	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	雨	○	○	0.30		
24	曇/薄曇	○	○	0.30		
25	曇	○	○	0.30		
26	曇/雨	○	○	0.30		
27	晴/曇	○	○	0.30		
28	曇/雨	○	○	0.30		
29	晴	○	○	0.30		
30	晴	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 4月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

3月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量　10,949 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　124kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

（令和　7 年 3 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.25	東大泉3-14-7	配水管末端
2	曇	○	○	0.20	丸山方以下同じ	
3	雨/霙	○	○	0.30		
4	曇/霙	○	○	0.25		
5	雨	○	○	0.25		
6	曇	○	○	0.30		
7	曇/晴	○	○	0.30		
8	曇	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.25		
11	雨/曇	○	○	0.30		
12	曇/雨	○	○	0.30		
13	晴	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴/曇	○	○	0.25		
16	雨	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	薄曇/晴	○	○	0.30		
19	雪/雨/晴	○	○	0.25		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.25		
24	曇	○	○	0.25		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	晴	○	○	0.25		
28	曇/晴	○	○	0.25		
29	雨	○	○	0.20		
30	曇	○	○	0.25		
31	曇/雨	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

台帳処理済	

課　長	主　査	担当者

令和 7年 3月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

2月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 10,248㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　117kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　7 年 2 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	薄曇/晴	○	○	0.30	東大泉3－32－3	配水管末端
2	雨	○	○	0.30	説田方　以下同じ	
3	曇/晴	○	○	0.30		
4	晴	○	○	0.30		
5	晴	○	○	0.30		
6	晴	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.30		
8	晴	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.30		
12	晴	○	○	0.30		
13	晴	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.30		
18	晴	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	晴	○	○	0.30		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.30		
24	晴	○	○	0.30		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	晴	○	○	0.40		
28	薄曇/晴	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 7年 2月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

1月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,769　㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　123　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　７ 年 １ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3－34-4	配水管末端
2	晴	○	○	0.20	中澤方　以下同じ	
3	曇	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.20		
6	薄曇	○	○	0.20		
7	雨/薄曇	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.10		
11	晴	○	○	0.20		
12	曇	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	晴	○	○	0.20		
15	晴	○	○	0.20		
16	薄曇	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.20		
20	曇/晴	○	○	0.20		
21	曇/晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.30		
24	晴	○	○	0.20		
25	曇	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.20		
29	晴	○	○	0.30		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。