課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 11月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

10月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　11,853　m^3

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　135　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　8 年 10 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.25	東大泉 3-44-3	配水管末端
2	雨/曇	○	○	0.30	杉本方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.30		
4	晴/曇	○	○	0.30		
5	雨/曇	○	○	0.35		
6	薄曇/晴	○	○	0.35		
7	曇	○	○	0.35		
8	晴	○	○	0.35		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.30		
13	曇/雨	○	○	0.25		
14	曇	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.15		
18	晴	○	○	0.15		
19	晴	○	○	0.20		
20	薄曇	○	○	0.20		
21	曇	○	○	0.15		
22	晴	○	○	0.20		
23	晴	○	○	0.15		
24	雨	○	○	0.15		
25	曇	○	○	0.20		
26	雨	○	○	0.20		
27	曇/晴	○	○	0.30		
28	晴	○	○	0.30		
29	曇	○	○	0.25		
30	曇	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 10月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

9月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 11,057 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　126kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　８ 年 ９ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	薄曇	○	○	0.20	東大泉3－65－10	配水管末端
2	曇	○	○	0.15	五十嵐方　以下同じ	
3	薄曇/曇	○	○	0.20		
4	雨/曇	○	○	0.20		
5	曇	○	○	0.10		
6	雨	○	○	0.20		
7	曇/雨	○	○	0.20		
8	薄曇	○	○	0.25		
9	曇/雨	○	○	0.20		
10	曇	○	○	0.20		
11	雨/曇	○	○	0.20		
12	曇	○	○	0.10		
13	晴/曇	○	○	0.10		
14	晴	○	○	0.20		
15	雨/曇	○	○	0.20		
16	雨	○	○	0.10		
17	雨/曇	○	○	0.20		
18	薄曇	○	○	0.20		
19	曇	○	○	0.25		
20	雨	○	○	0.20		
21	雨	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.25		
23	曇	○	○	0.40		
24	晴	○	○	0.30		
25	薄曇	○	○	0.30		
26	雨/曇	○	○	0.25		
27	曇	○	○	0.20		
28	雨/曇	○	○	0.30		
29	雨	○	○	0.30		
30	雨	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 9月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

8月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,750　㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　122 kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　８ 年 ８ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.15	東大泉３－50－11	配水管末端
2	晴	○	○	0.15	牧野方　以下同じ	
3	曇	○	○	0.20		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.20		
6	薄曇/晴	○	○	0.20		
7	晴	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.15		
11	曇	○	○	0.20		
12	曇	○	○	0.20		
13	曇/雨/薄曇	○	○	0.20		
14	薄曇/晴	○	○	0.20		
15	曇	○	○	0.15		
16	晴	○	○	0.20		
17	薄曇	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	曇	○	○	0.15		
20	晴	○	○	0.15		
21	晴	○	○	0.20		
22	薄曇	○	○	0.20		
23	曇	○	○	0.15		
24	晴	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.15		
26	晴	○	○	0.20		
27	薄曇/雨	○	○	0.20		
28	薄曇	○	○	0.15		
29	曇	○	○	0.20		
30	曇	○	○	0.15		
31	曇	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 8月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

7月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,271　m^3

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　117　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　8 年 7 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	薄曇	○	○	0.15	東大泉3－33－11	配水管末端
2	雨/薄曇	○	○	0.20	臼井方　以下同じ	
3	薄曇	○	○	0.25		
4	曇	○	○	0.25		
5	雨	○	○	0.25		
6	曇	○	○	0.25		
7	曇	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.25		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.25		
11	曇	○	○	0.20		
12	曇	○	○	0.25		
13	曇	○	○	0.20		
14	晴	○	○	0.25		
15	晴	○	○	0.20		
16	晴/曇	○	○	0.20		
17	晴/雨/曇	○	○	0.20		
18	曇	○	○	0.25		
19	晴	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.20		
21	晴	○	○	0.20		
22	晴	○	○	0.20		
23	晴	○	○	0.20		
24	曇	○	○	0.20		
25	晴	○	○	0.20		
26	晴	○	○	0.20		
27	薄曇	○	○	0.15		
28	曇/雨	○	○	0.25		
29	晴	○	○	0.20		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 7月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

6月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 9,659 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　110kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

1日1回の水質検査の結果

（令和　8 年 6 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.25	東大泉3－16－28	配水管末端
2	曇	○	○	0.20	沖本方　以下同じ	
3	雨	○	○	0.20		
4	薄曇	○	○	0.20		
5	曇	○	○	0.20		
6	曇	○	○	0.20		
7	曇	○	○	0.20		
8	雨/晴	○	○	0.20		
9	雨/曇	○	○	0.10		
10	曇	○	○	0.10		
11	薄曇/晴	○	○	0.20		
12	晴	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	晴/曇	○	○	0.20		
15	曇	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	雨/晴	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.10		
20	雨	○	○	0.10		
21	曇	○	○	0.15		
22	晴	○	○	0.20		
23	薄曇	○	○	0.15		
24	曇	○	○	0.20		
25	雨	○	○	0.15		
26	曇/雨	○	○	0.20		
27	雨/曇	○	○	0.15		
28	雨/曇	○	○	0.20		
29	曇	○	○	0.20		
30	曇	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 6月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

5月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,197　㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　116　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　8 年 5 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	雨/晴	○	○	0.35	東大泉3－32-4	配水管末端
2	晴	○	○	0.30	鈴木方　以下同じ	
3	曇/晴	○	○	0.40		
4	曇	○	○	0.35		
5	晴	○	○	0.30		
6	曇	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.40		
8	晴/薄曇	○	○	0.35		
9	晴	○	○	0.30		
10	晴	○	○	0.30		
11	晴	○	○	0.30		
12	晴	○	○	0.30		
13	晴	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	曇/晴	○	○	0.30		
16	晴	○	○	0.30		
17	晴	○	○	0.35		
18	晴	○	○	0.35		
19	晴	○	○	0.25		
20	晴	○	○	0.30		
21	雨	○	○	0.40		
22	雨/曇	○	○	0.30		
23	曇/晴	○	○	0.35		
24	晴	○	○	0.30		
25	晴	○	○	0.30		
26	晴	○	○	0.30		
27	曇	○	○	0.35		
28	雨/曇	○	○	0.30		
29	晴	○	○	0.30		
30	薄曇	○	○	0.30		
31	雨/曇	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 5月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

4月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 9,782㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　111kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　８ 年 ４ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	曇/雨	○	○	0.35	東大泉3－44－3	配水管末端
2	雨/曇	○	○	0.35	杉本方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.45		
4	曇	○	○	0.40		
5	晴	○	○	0.40		
6	晴	○	○	0.20		
7	曇/雨/薄曇	○	○	0.20		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴/曇	○	○	0.20		
10	曇/雨/薄曇	○	○	0.20		
11	晴	○	○	0.20		
12	晴	○	○	0.20		
13	晴	○	○	0.20		
14	曇/晴	○	○	0.20		
15	曇	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	曇	○	○	0.20		
19	晴	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.30		
21	薄曇	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	曇/雨	○	○	0.30		
24	薄曇	○	○	0.30		
25	晴	○	○	0.25		
26	晴	○	○	0.25		
27	雨	○	○	0.25		
28	晴/薄曇	○	○	0.30		
29	曇	○	○	0.30		
30	曇	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 4月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

3月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量　10,052 ㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　114kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　8 年 3 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.30	東大泉3-65-10	配水管末端
2	曇	○	○	0.30	五十嵐方以下同じ	
3	雨	○	○	0.20		
4	曇/晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.40		
6	曇/晴	○	○	0.30		
7	晴	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.30		
9	薄曇	○	○	0.25		
10	雪/薄曇	○	○	0.10		
11	晴	○	○	0.25		
12	晴	○	○	0.10		
13	薄曇	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.20		
15	晴	○	○	0.30		
16	曇/晴	○	○	0.30		
17	薄曇	○	○	0.10		
18	曇	○	○	0.30		
19	曇/薄曇	○	○	0.25		
20	曇/雨	○	○	0.35		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.35		
23	曇/晴	○	○	0.20		
24	晴	○	○	0.10		
25	曇/	○	○	0.15		
26	雨	○	○	0.35		
27	晴	○	○	0.30		
28	曇	○	○	0.25		
29	雨/晴	○	○	0.25		
30	晴	○	○	0.30		
31	曇/雨	○	○	0.30		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 3月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞



法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

2月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所・氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安　島　　敬
電　話　(3922) 5460

3　総配水量 9,276㎥

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12%)　105kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　８ 年 ２ 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3－34－4	配水管末端
2	晴	○	○	0.30	中澤方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.30		
4	晴	○	○	0.25		
5	晴	○	○	0.25		
6	晴	○	○	0.30		
7	曇	○	○	0.30		
8	雪/曇	○	○	0.30		
9	晴	○	○	0.25		
10	晴	○	○	0.25		
11	曇	○	○	0.30		
12	曇/晴	○	○	0.25		
13	薄曇/晴	○	○	0.30		
14	晴	○	○	0.30		
15	晴	○	○	0.30		
16	晴/曇	○	○	0.20		
17	曇/薄曇	○	○	0.30		
18	曇/晴	○	○	0.30		
19	晴	○	○	0.30		
20	曇	○	○	0.25		
21	晴	○	○	0.30		
22	晴	○	○	0.30		
23	晴	○	○	0.30		
24	薄曇	○	○	0.30		
25	雨	○	○	0.30		
26	晴/曇	○	○	0.30		
27	晴	○	○	0.30		
28	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。

課　長	主　査	担当者

台帳処理済	

令和 8年 2月 1日

練馬区保健所長　殿

設置者
住　　所　〒178－0063
練馬区東大泉3－38－13
氏　　名　(一財)大　泉　名　水　会
理事長　水野　宏　㊞

法人または組合にあっては主たる事務所の
所在地および名称ならびに代表者の氏名

専 用 水 道 水 道 事 務 月 報

1月分水道事務月報を下記のとおり報告します。

記

1　施設名称　　(一財)大泉名水会

2　日常の管理者
住所･氏名　　練馬区東大泉3－38－13
安島　敬
電　話　(3922)　5460

3　総配水量　　10,257　m^3

4　消毒用塩素使用量　薬品名　次亜塩素酸ソーダ(12 %)　　117　kg(ℓ)

5　その他特記すべき事項
(1)給水緊急停止(法第23条)
(2)衛生上必要な措置(法第22条)
(3)その他

添付書類
1　定期の水質検査
1)　1日1回の水質検査の結果
2)　月1回または3ケ月に1回の水質検査の結果
3)　臨時の水質検査を実施した場合は、その結果及び検査した理由
2　健康診断を実施した場合は、その結果

１日１回の水質検査の結果

（令和　8 年 1 月分）

日	天候	色	濁り	残留塩素	採水個所	摘要
1	晴	○	○	0.20	東大泉3－16-28	配水管末端
2	晴	○	○	0.25	沖本方　以下同じ	
3	晴	○	○	0.00		
4	晴	○	○	0.20		
5	晴	○	○	0.20		
6	晴	○	○	0.20		
7	曇	○	○	0.25		
8	晴	○	○	0.20		
9	晴	○	○	0.20		
10	晴	○	○	0.20		
11	曇/晴	○	○	0.20		
12	晴	○	○	0.15		
13	晴	○	○	0.20		
14	晴	○	○	0.20		
15	晴	○	○	0.20		
16	晴	○	○	0.20		
17	晴	○	○	0.20		
18	晴	○	○	0.20		
19	薄曇/晴	○	○	0.20		
20	晴	○	○	0.20		
21	曇	○	○	0.15		
22	晴	○	○	0.20		
23	晴	○	○	0.10		
24	晴	○	○	0.10		
25	晴	○	○	0.10		
26	晴	○	○	0.15		
27	晴	○	○	0.20		
28	晴	○	○	0.15		
29	晴	○	○	0.20		
30	晴	○	○	0.20		
31	晴	○	○	0.20		

〔注意〕 1. 採水個所は配水管の末端または給水栓（蛇口）等を選ぶこと。
2. 色および濁りの検査は採水した水について肉眼的観察でよいこと。