

5練危危第 10292 号
令和 6 年 3 月 25 日

一般財団法人 大泉名水会 御中

危機管理室防災計画課長
山本 康介



防災井戸水質検査の結果について (通知)

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、先日ご返送いただきました「PFAS 検査実施および検査結果公表についての同意書」の内容に基づき、貴殿所有の防災井戸の水質検査を実施いたしました。今般、水質検査の結果が判明したため、下記のとおりお知らせいたします。

ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせいただくようお願いいたします。

敬具

記

1 検査結果 (単位: [ng/L])

井戸	PFOS	PFOA	PFHxS
2号原水	10	不検出	8
3号原水	不検出	不検出	不検出
2・3号混合処理水	8	不検出	6

※ 検出可能な下限値である 5 ng/L 以下の場合には不検出となります。

※ 厚生労働省では、水道水について、PFOS、PFOA を水質管理目標設定項目に位置付け、PFOS と PFOA の合算値で 50ng/L 以下とする暫定目標値を定めています。環境省においても同様に、地下水における暫定目標値として、PFOS と PFOA の合算値で 50ng/L と定めています。

【お問い合わせ先】

防災計画課防災施設係 榎本
電話番号 03-5984-2602