水 質 検 査 結 果 書 副

管　理　No. L24C2197-001 1/1 -1
検査開始日　令和　06年　12月　12日
結果報告日　令和　06年　12月　25日

大泉名水会（2号・3号井戸混合処理水）　様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
水道法第34条登録簡易専用水道検査機関第150号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号（濃度）
株式会社日本分析
東京都板橋区小豆沢二丁目26番14号
TEL 03-5914-4431 FAX 03-5914-4432
URL http://www.n-bunseki.co.jp
責任者　水質検査者　貝塚 幸子

依頼者	危機管理室防災計画課　様		
採取日	令和　06年　12月　12日	時　刻	11:10
天　候	前日　ー　　当日　晴	温　度	気温　10.0 ℃　　水温　16.0 ℃
受付方法	採取		
採取者	(株)日本分析／稲垣		
試料名	井水（処理水）	検査目的	水質管理目標設定項目・理化学試験
採取場所	屋外水栓　東京都練馬区東大泉3-38-13		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満	———
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	———
PFOS及びPFOA※	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L以下
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L	0.000005未満	———
		以下余白	

判　定	ご依頼いただきました検査項目については、上記水質基準に**適合**します
検査方法	平成15年10月10日付健水発第1010001号
備　考	・検査結果中「未満」の表示は定量限界未満を示す ・水質基準は水質管理目標設定項目の目標値 ・※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

植林木パルプ／白色度95%

当社発行の報告書には全て「日分」の刻印（穴）があります

水質検査結果書 副

管　理　No. L24C2991-001 1/1 -1
検査開始日　令和　06年　12月　17日
結果報告日　令和　06年　12月　27日

大泉名水会（2号井戸原水）　様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
水道法第34条登録簡易専用水道検査機関第150号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号（濃度）
株式会社日本分析
東京都板橋区小豆沢二丁目26番14号
TEL 03-5914-4431 FAX 03-5914-4432
URL http://www.n-bunseki.co.jp/
責任者　水質検査者　池田 達也

依頼者	危機管理室防災計画課　様		
採取日	令和　06年　12月　17日	時　刻	10:15
天　候	前日　ー　　当日　晴	温　度	気温　10.0 ℃　　水温　16.0 ℃
受付方法	採取		
採取者	(株)日本分析／上田		
試料名	井水（原水）	検査目的	水質管理目標設定項目・理化学試験
採取場所	屋外水栓　東京都練馬区東大泉3-38-13		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満	———
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005	———
PFOS及びPFOA※	mg/L	0.000005	0.00005mg/L以下
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L	0.000008	———
		以下余白	

判　定	ご依頼いただきました検査項目については、上記水質基準に**適合**します
検査方法	平成15年10月10日付健水発第1010001号
備　考	・検査結果中「未満」の表示は定量限界未満を示す ・水質基準は水質管理目標設定項目の目標値 ・※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

植林木パルプ／白色度95%

当社発行の報告書には全て「日分」の刻印（穴）があります

水 質 検 査 結 果 書 副

管　理　No. L24C2993-001 1/1 -1
検査開始日　令和　06年　12月　17日
結果報告日　令和　06年　12月　27日

大泉名水会（3号井戸原水）　様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
水道法第34条登録簡易専用水道検査機関第150号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号（濃度）

株式会社日本分析
東京都板橋区小豆沢二丁目26番14号
TEL 03-5914-4431 FAX 03-5914-4432
URL http://www.n-bunseki.co.jp
責任者　水質検査者　池田 達也

依頼者	危機管理室防災計画課　様		
採取日	令和　06年　12月　17日	時　刻	10:25
天　候	前日　－　　当日　晴	温　度	気温　11.0 ℃　　水温　16.0 ℃
受付方法	採取		
採取者	(株)日本分析／上田		
試料名	井水（原水）	検査目的	水質管理目標設定項目・理化学試験
採取場所	屋外水栓　東京都練馬区東大泉3-38-13		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満	―――
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	―――
PFOS及びPFOA※	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFHxS)	mg/L	0.000005未満	―――
		以下余白	

判　定	ご依頼いただきました検査項目については、上記水質基準に**適合**します

検査方法	平成15年10月10日付健水発第1010001号
備　考	・検査結果中「未満」の表示は定量限界未満を示す ・水質基準は水質管理目標設定項目の目標値 ・※正式名称：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

植林木パルプ／白色度95%

当社発行の報告書には全て「日分」の刻印（穴）があります